


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» января 2024 г., 64240061000209224178

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ




**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» февраля 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2401/123-64/119-В/ВП

(дата и время составления предписания)

г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 337

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 25 » января 2024 г., № 2401/123-64/119-В/ВП, учетный номер проверки 64240061000209224178.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Алигаджиев Шарип Лабазанович – инспектор отделения по Октябрьскому и Фрунзенскому районам города Саратова отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору)
- Блинов Алексей Петрович – заместитель начальника ОНД и ПР по городу Саратову (заместитель главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору)
- Сайтыханов Шамиль Вахаевич – инспектор отделения по Саратовскому району города Саратова отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с приложениями о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Саратовская, г Саратов, д Юрловка, ул Молодежная, Дом 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) недвижимых объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МАОУ СОШ Д. ЮРЛОВКА ГОРОД САРАТОВ ИНН 6432003909, адрес регистрации юридического лица: обл Саратовская, г Саратов, д Юрловка, ул Молодежная

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» февраля 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «20» февраля 2024 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

24 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах (подъездах) к объекту защиты, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при

организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео – и аудиосвязи с местом их установки). Место выявления нарушения: 410508, Саратовская область, д. Юрловка, ул. Молодежная, зд. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

2. На объекте защиты на в помещении «Точка-Роста» (кабинет физики) установлена перегородка, при этом в каждом помещении установлены по одному автоматическому извещателю пожарному, при этом при реализации алгоритма С принятия решения о пожаре автоматической пожарной сигнализацией (алгоритм С выполняется при срабатывании одного извещателя по-жарного и дальнейшем срабатывании другого извещателя пожарного той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении) защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими извещателями пожарными. Место выявления нарушения: 410508, Саратовская область, д. Юрловка, ул. Молодежная, зд. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

3. На объекте защиты не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (при срабатывании 2-х дымовых пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации на приемно-контрольный прибор поступил сигнал «пожар», при этом речевое оповещение не сработало). Место выявления нарушения: 410508, Саратовская область, д. Юрловка, ул. Молодежная, зд. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

4. На объекте защиты уменьшена зона действия извещателей пожарных автоматической пожарной сигнализации в спортзале в помещении раздевалки (извещатели пожарные установлены за подвесным потолком типа «армстронг»). Место выявления нарушения: 410508, Саратовская область, д. Юрловка, ул. Молодежная, зд. 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, дата принятия решения контрольного органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения по Октябрьскому и Фрунзенскому районам города Саратова отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору) Алигаджиев Шарип Лабазанович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008FAPD2A5229D69638C4C7070B71B7F98
Владелец: Алигаджиев Шарип Лабазанович
Действителен с 31.08.2023 по 25.11.2024

подпись

Алигаджиев Шарип Лабазанович - инспектор отделения по Октябрьскому и Фрунзенскому районам города Саратова отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору), телефон: 888452506192, e-mail: ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предложения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

